

АКТ
 проверки готовности кабинета информатики
 к новому 2017-2018 учебному году
 Кабинет № 7
 29.08.2017

Комиссия в составе:

председатель:

Мохова О.В НХЧ

члены комиссии:

Железняк М.А. Зам. директора по ВР

Орешникова Э.Я. Руководитель МО ЕМЦ

Чазова Т.А. зав. кабинетом

произвела проверку готовности кабинета информатики (кабинет № 7) к новому 2017 - 2018 учебному году.

Комиссия установила:

Акт-разрешение на проведении занятий в кабинете информатики	Имеется
Паспорт кабинета	Имеется
Помещение кабинета информатики на 14 рабочих мест с ГК площадью 60,1 кв. м	Соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" для проведения теоретических и практических занятий по информатике.
Оборудование кабинета ПК	Кабинет оснащен ПК в количестве 9 шт. (ученические) и одним ПК на рабочем месте преподавателя. Санитарно-гигиенический сертификат на оборудование имеется. Размещение ГК в кабинете обеспечивает безопасность учащихся от воздействия электромагнитных полей
Стены помещений и пол	Стены - гипсокартон, окрашены светлой краской, пол — линолеум. Стены и пол позволяют производить влажную уборку
Мебель (рабочие столы и стулья)	Рабочие столы в количестве 9 шт. одноместные с ПК, длиной 94 см (по норме - 80 см), двухместные без ПК — 8 шт.; расстояние от оператора до экрана монитора 60 см, что соответствует требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Рабочие стулья в количестве 9 шт. с фиксированной высотой

	и 16 шт. к двухместным столам с фиксированной высотой.
Водоснабжение	В кабинете имеется горячее и холодное водоснабжение
Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха	Имеются. Проветривание помещения осуществляется открытием створок окон и фрамуг и путем естественной вентиляции через крышу.
Естественное освещение: три окна с наличием солнцезащитных устройств-жалюзи. Искусственное освещение общее: люминесцентные лампы	Освещенность рабочих поверхностей столов соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". Дополнительных источников света на рабочих местах не имеется
Отопление	Водяное
Пожарная безопасность	Противопожарное состояние кабинета соответствует Техническому регламенту требований по пожарной безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ. Кабинет оснащен порошковым огнетушителем. В кабинете имеется инструкция действий при пожаре, огнетушитель.
Электробезопасность	Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения.
Учебно-методическая база и наглядные пособия	Удовлетворяет требованиям образовательной программы по курсу информатики, представлена в достаточном количестве.
Аптечка первой помощи	В наличии и полностью комплектована.
Охрана труда	Документация по охране труда и технике безопасности имеется.

Комиссия решила:


Считать кабинет информатики № 7 (для проведения теоретических и практических занятий по информатике) готовым к новому 2017-2018 учебному году.

Председатель:



/Мохова О.В./

Члены комиссии:



/Железняк М.А./

/Орешникова Э.Я./

/Чазова Т.А./